



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **НСОПБ.RU.ПР173.Н.00068**
(номер сертификата соответствия)

012230
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕАЕ» (ООО «ЕАЕ»)
Адрес: 601603, Россия, Владимирская область, Александровский район, д. Марино, Каринское шоссе,
д. 2.
ОГРН: 1123339001697. Телефон: +7 (916) 629 11 75.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ЕАЕ» (ООО «ЕАЕ»)
Адрес: 601603, Россия, Владимирская область, Александровский район, д. Марино,
Каринское шоссе, д. 2.
ОГРН: 1123339001697. Телефон: +7 (916) 629 11 75.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по
сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ООО «Пожпромтест», ОГРН: 1117746505480, 107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, дом 23Б, стр. 20. Телефон/факс: +7 (499) 346-20-85.
Свидетельство о подтверждении компетентности № НСОПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.173
действительно до 05.09.2014 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Системы кабельных металлических лотков для
прокладки кабелей, модели и комплектующие
согласно приложению №1 на 1 листе (бланк
№001789), выпускаемые по ТУ 3449-002-37487445-
2014.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
34 4960

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов
организаций, сводов правил, условий договоров на
соответствие требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Общие требования»; ГОСТ
30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». Сохранение несущей способности
конструкции лотка – R90, при равномерно распределенной
нагрузке 20 кг/пог.м.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет сертификационных испытаний № ДПБ-102/05-2014 от 06.05.2014
г., ИЛ ООО «Пожарная Сертификационная Компания», рег. № НСОПБ
ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.168 от 30.01.2014 г., адрес: 125319, г. Москва, ул.
Аэропортовская 1-я, дом. 6, корпус 6 оф. 1-4

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества изготовителя
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),
№ СДС.НПС.RU.001.ОС.04.00233 от 04.03.2014 г.,
выдан ОС ООО «ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.ОС.04.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.05.2014 по 27.05.2017



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.А. Федорова

НСОПБ

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.М704.04ЮАБ0

приложение
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР173.Н.00068
(номер сертификата соответствия)

001789

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
34 4960	Системы кабельных металлических лотков, модели:	ТУ 3449-002-37487445-2014
	UKFG, UKF, UKK, UKF КАРАК, UKS, UKD, UKS КАРАК, UMK, TKS, KM, KM КАРАК, СТН-F, СТН, СТН, СТН-D, СТ КАРАК, СТЕ КАРАК, СТА, СТА-D, СТК, СТК-D, КСН, КСА, КС КАРАК, TLS, TLSG, KMA, KMH.	
	-комплектующие:	
	AT, LPB, BR, TMP, ASU, OMEGA, KT, TS, BRA, U PROFIL, L PROFIL, TP, LPY, ZPY, UAS, UK-L, UAT, IDD, IDY, STK, IDT, IDK, ITP, UDD, UDY, UDYB, KTS, UPY, UPD, UPYB, STS, PDD, PDDDB, STS-D, KTS-D, US.	



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

М.А. Максурова

Н.А. Федорова